الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة

الإذاعة الجزائرية

ALGERIAN RADIO

مديرية الوسائل العامة

Direction des Moyens Généraux

N°1441/DMG/20

Alger le 20.11.2020

Demande d'éclaircissement

Aux Candidats ayant retiré La Consultation n°19.

Objet : A/S Réponse à une demande d'éclaircissement relative à la commande formulée n°19 ayant pour objet : « *Fourniture et Livraison de deux Armoires Electrique (TGBT) montées et un lot de câblage et accessoire de serrage* »

Faisant suite à la réception d'une demande d'éclaircissement relative à la commande formulée citée en objet, nous vous transmettons les détails suivant :

- Concernant l'**alarme sonore signalant l'absence de tension électrique.**

Cet équipement a pour fonction d'alerter le personnel en cas de coupure ou d'absence de tension.

Il ne s'agit ni d'un gyrophare, ni d'un système d'automatisme, ni d'une alarme incendie.

- Concernant le départ parafoudre, la configuration **3P+N correspond à un parafoudre 4 pôles (4P)**, destiné aux réseaux triphasés avec neutre.

Le **contact auxiliaire** est un contact sec de télésignalisation permettant de signaler l'état du parafoudre, notamment en cas de défaut ou de fin de vie. Il peut être raccordé à un voyant de signalisation.

Le Directeur des Moyens Généraux

Directeur des Moyens Généraux

Abdelmadjid AISSA